

給水装置設置場所	塩尻市		
給水装置所有者		主任技術者	
工事事業者			

確認事項	給水装置工事申請書	確認場所	確認内容	主任技術	市確認	備考
		申請者(給水装置所有者)	署名・押印が適正か フリガナは適正か 現在の住所に誤りはないか 申請者と所有者は同一か			
工事種別		適正に記入されているか				
設置場所		町名・番地に誤りはないか			給水装置設置場所の地番	
委任状		給水装置工事事業者名が記入されているか				
指定工事事業者及び代表者		住所・名称の記入・押印があるか				
給水装置工事主任技術者		適正に記入されているか				
着工・しゅん工予定日		適正に記入されているか				
集合住宅の部屋番号		集合住宅の場合、記入されているかどうか				
設計書と配管図		原本、コピーと2部ずつ添付されているか				
設計書		図面と数量の整合はとれているか 名称・規格・数量・材料メーカー名、各種手数料が記入され、間違いはないか 各種手数料の記入がされているか			棟番号・部屋番号を記載 資材・労務費・各種手数料	
		メーター二次側からの接続の場合、一次側に鉛管が使用されていないか			使用されている場合は上水道課工務係まで連絡して下さい	
		縮尺・方位が記入されているか 工事種別・設置場所・申請者名は記入されているか 設計者名・押印があるか			三角スケールにある縮尺等を記入	
配管図(平面図、立面図)・位置図		既設管と新設管の表示が区分されているか メーターボックス、メーター位置は適切か メーター番号が記入されているか			既設管は破線、新設管は実線 検針・交換に支障がないか	
		給水管埋設深度はH=0.7m以上とする 平面図・立面図はわかりやすく記入されているか			オフセット等が正確に記載されているか	
		配水管の口径・材質は記入されているか 集合住宅・分譲地等の全体図は記入されているか(位置図) 新設管の口径・材質は記入されているか			窓口のマッピングで確認	
	分岐承諾書	必要に応じて添付されているか			個人管や連合管からの分岐	
	土地・構築物使用の同意書	土地所有者と申請者が違う場合は、利害関係人の承諾として、土地・家屋等所有者の署名・押印必要となるが、その場合添付されているか			場合によっては事項証明書の写し等が必要	
	土地の所有権	工事申込者と同一か				
	減水圧承諾書	必要に応じて添付されているか			規定給水栓を超えている場合	
水理計算書	必要に応じて添付されているか			三階直圧や連合管からの取出の場合等		
排水設備工事	排水設備工事の申請はあるか			ある場合は同時申請とする		
その他						

※ 該当する項目にレ印、該当なしは一印を記入