平成29年度　浄水水質分析結果

※吉田深井戸は揚水ポンプ故障により、1月～3月は測定不能

No.	検査項目		基準								
	採水地点			① 床尾配水池 (塩尻消防署)				② 郷原配水池 (広丘支所)			
		単位		最大値	最小値	平均値	回数	最大値	最小値	平均値	回数
	気　　温	℃		24.0	-1.0	13.3	12	24.0	-1.0	12.8	12
	水　　温	℃		23.0	4.0	13.8	12	25.0	7.0	16.1	12
1	一般細菌	個/mλ	100　以下	1	0	1	12	3	0	1	12
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.003　以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	mg/λ	0.0005　以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ﾋ素及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
9	亜硝酸態窒素	mg/λ	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/λ	10　以下	0.33	0.26	0.29	4	0.33	0.20	0.25	4
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/λ	0.8　以下	<0.05	<0.05	<0.05	1	<0.05	<0.05	<0.05	1
13	ｼｱﾝ素及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1
14	四塩化炭素	mg/λ	0.002　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
16	ｼｽ-1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.04　以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.02　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
21	塩素酸	mg/λ	0.6　以下	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.02　以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/λ	0.06　以下	0.0053	0.0017	0.0034	4	0.0073	0.0016	0.0037	4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	0.0002	0.0001	0.0001	4	0.0002	0.0002	0.0002	4
26	臭素酸	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	0.0067	0.0024	0.0044	4	0.0090	0.0025	0.0049	4
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.03　以下	0.0012	0.0006	0.0009	4	0.0015	0.0007	0.0010	4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/λ	0.09　以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/λ	0.08　以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.2　以下	0.04	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4
34	鉄及びその化合物	mg/λ	0.3　以下	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/λ	200　以下	3.0	3.0	3.0	1	3.3	3.3	3.3	1
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/λ	200　以下	4.8	2.5	3.0	12	8.4	2.9	4.3	12
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等	mg/λ	300　以下	32	32	32	1	36	36	36	1
40	蒸発残留物	mg/λ	500　以下	60	37	49	4	64	37	51	4
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.02　以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/λ	0.005　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
46	有機物（TOC）	mg/λ	3　以下	0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
47	pH値（電極）	－	5.8～8.6	7.7	7.2	7.4	12	7.7	7.4	7.5	12
48	味	－	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	－	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	5　以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
51	濁度	度	2　以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

平成29年度　浄水水質分析結果

※吉田深井戸は揚水ポンプ故障により、1月～3月は測定不能

No.	検査項目		基準								
	採水地点			③ 上西条配水池 (中西条構造改善センター)				④ 善知鳥配水池 (北小野保育園)			
		単位		最大値	最小値	平均値	回数	最大値	最小値	平均値	回数
	気　　温	℃		27.0	-2.0	14.1	12	27.0	-3.0	14.0	12
	水　　温	℃		22.0	5.0	12.0	12	22.0	6.0	11.7	12
1	一般細菌	個/mλ	100　以下	2	0	1	12	3	0	1	12
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.003　以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	mg/λ	0.0005　以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ﾋ素及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
9	亜硝酸態窒素	mg/λ	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/λ	10　以下	0.63	0.57	0.60	4	0.63	0.57	0.59	4
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/λ	0.8　以下	<0.05	<0.05	<0.05	1	<0.05	<0.05	<0.05	1
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1
14	四塩化炭素	mg/λ	0.002　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
16	ｼｽ-1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.04　以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.02　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
21	塩素酸	mg/λ	0.6　以下	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.02　以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/λ	0.06　以下	0.0002	<0.0001	0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	0.0015	0.0008	0.0011	4	0.0018	0.0008	0.0013	4
26	臭素酸	mg/λ	0.01　以下	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	0.0036	0.0020	0.0027	4	0.0041	0.0019	0.0031	4
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.03　以下	0.0004	0.0003	0.0004	4	0.0005	0.0003	0.0004	4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/λ	0.09　以下	0.002	0.001	0.001	4	0.0016	0.0008	0.0012	4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/λ	0.08　以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.2　以下	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/λ	0.3　以下	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/λ	200　以下	5.5	5.5	5.5	1	5.6	5.6	5.6	1
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/λ	0.05　以下	0.005	0.005	0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/λ	200　以下	5.1	4.5	4.8	12	5.1	4.5	4.8	12
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等	mg/λ	300　以下	47	47	47	1	47	47	47	1
40	蒸発残留物	mg/λ	500　以下	110	98	102	4	110	100	103	4
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.02　以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/λ	0.005　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
46	有機物（TOC）	mg/λ	3　以下	0.2	<0.1	0.1	12	0.2	<0.1	0.1	12
47	pH値（電極）	－	5.8～8.6	8.0	7.8	8.0	12	8.1	7.9	8.0	12
48	味	－	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	－	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	5　以下	0.8	<0.1	0.2	12	0.7	<0.1	<0.1	12
51	濁度	度	2　以下	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

平成29年度　浄水水質分析結果

※吉田深井戸は揚水ポンプ故障により、1月～3月は測定不能

No.	検査項目		基準								
	採水地点			⑤ 小曽部浄水場 (芦ノ田浄水場)				⑥ 片丘浄水場 (片丘北部保育園)			
		単位		最大値	最小値	平均値	回数	最大値	最小値	平均値	回数
	気　　温	℃		22.0	-3.0	10.7	12	23.0	-1.0	13.1	12
	水　　温	℃		23.0	3.0	13.1	12	25.0	3.0	13.3	12
1	一般細菌	個/mλ	100　以下	1	0	1	12	11	0	2	12
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.003　以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	mg/λ	0.0005　以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ﾋ素及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.005	0.005	0.005	4
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
9	亜硝酸態窒素	mg/λ	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/λ	10　以下	0.26	0.11	0.20	4	0.70	0.57	0.62	4
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/λ	0.8　以下	<0.05	<0.05	<0.05	1	<0.05	<0.05	<0.05	1
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1
14	四塩化炭素	mg/λ	0.002　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
16	ｼｽ-1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.04　以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.02　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
21	塩素酸	mg/λ	0.6　以下	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.02　以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/λ	0.06　以下	0.0120	0.0026	0.0067	4	0.0096	0.0014	0.0062	4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.004	<0.004	<0.004	4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
26	臭素酸	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	0.0140	0.0032	0.0078	4	0.0110	0.0022	0.0075	4
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.03　以下	0.0014	0.0006	0.0010	4	0.0016	0.0007	0.0012	4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/λ	0.09　以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/λ	0.08　以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.2　以下	0.06	0.02	0.04	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/λ	0.3　以下	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/λ	200　以下	2.3	2.3	2.3	1	2.8	2.8	2.8	1
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/λ	200　以下	2.0	1.2	1.5	12	1.2	1.0	1.1	12
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等	mg/λ	300　以下	21	21	21	1	19	19	19	1
40	蒸発残留物	mg/λ	500　以下	41	26	32	4	50	35	41	4
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.02　以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/λ	0.005　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
46	有機物（TOC）	mg/λ	3　以下	0.4	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
47	pH値（電極）	―	5.8～8.6	7.7	7.3	7.6	12	7.8	7.5	7.7	12
48	味	―	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	―	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	5　以下	2.2	<0.1	0.2	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
51	濁度	度	2　以下	0.3	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

平成29年度　浄水水質分析結果

※吉田深井戸は揚水ポンプ故障により、1月～3月は測定不能

No.	検査項目		基準							
	採水地点			⑦ 東山中部配水池 (東山公民館)				⑧ 三才山沢配水池 (北小野支所)			
		単位		最大値	最小値	平均値	回数	最大値	最小値	平均値	回数
	気　　温	℃		23.0	-5.0	10.6	12	26.0	-3.0	13.1	12
	水　　温	℃		15.0	4.0	9.1	12	19.0	6.0	11.9	12
1	一般細菌	個/mλ	100　以下	1	0	0	12	1	0	0	12
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.003　以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	mg/λ	0.0005　以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ﾋ素及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
9	亜硝酸態窒素	mg/λ	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/λ	10　以下	0.20	0.19	0.19	4	0.48	0.42	0.44	4
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/λ	0.8　以下	<0.05	<0.05	<0.05	1	<0.05	<0.05	<0.05	1
13	ｼｱﾝ素及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1
14	四塩化炭素	mg/λ	0.002　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
16	ｼｽ-1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.04　以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.02　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
21	塩素酸	mg/λ	0.6　以下	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.02　以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/λ	0.06　以下	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0006	0.0004	0.0005	4
26	臭素酸	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0014	0.0008	0.0012	4
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.03　以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	0.0002	0.0003	4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/λ	0.09　以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	0.0002	0.0003	4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/λ	0.08　以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.2　以下	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/λ	0.3　以下	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/λ	200　以下	2.3	2.3	2.3	1	6.5	6.5	6.5	1
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/λ	200　以下	4.9	0.9	1.5	12	2.2	1.5	2.0	12
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等	mg/λ	300　以下	14	14	14	1	34	34	34	1
40	蒸発残留物	mg/λ	500　以下	55	35	47	4	110	88	101	4
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.02　以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/λ	0.005　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
46	有機物（TOC）	mg/λ	3　以下	0.2	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12
47	pH値（電極）	－	5.8～8.6	7.6	7.2	7.5	12	8.1	7.8	7.9	12
48	味	－	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	－	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	5　以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
51	濁度	度	2　以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

平成29年度　浄水水質分析結果

※吉田深井戸は揚水ポンプ故障により、1月～3月は測定不能

No.	検査項目		基準								
	採水地点			⑨ 塩嶺アルプス配水池 (別荘管理事務所)				⑩ 塩嶺ゴルフ場配水池 (塩嶺カントリークラブ管理事務所)			
		単位		最大値	最小値	平均値	回数	最大値	最小値	平均値	回数
	気　　温	℃		24.0	-4.0	11.5	12	24.0	-3.0	12.3	12
	水　　温	℃		18.0	3.0	9.5	12	15.0	4.0	9.6	12
1	一般細菌	個/mλ	100　以下	1	0	1	12	5	0	1	12
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.003　以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	mg/λ	0.0005　以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ﾋ素及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
9	亜硝酸態窒素	mg/λ	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/λ	10　以下	0.55	0.48	0.51	4	0.31	0.24	0.29	4
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/λ	0.8　以下	<0.05	<0.05	<0.05	1	<0.05	<0.05	<0.05	1
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1
14	四塩化炭素	mg/λ	0.002　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
16	ｼｽ-1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.04　以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.02　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
21	塩素酸	mg/λ	0.6　以下	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.02　以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/λ	0.06　以下	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
26	臭素酸	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.03　以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/λ	0.09　以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/λ	0.08　以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/λ	1　以下	0.01	0.01	0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.2　以下	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/λ	0.3　以下	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/λ	200　以下	3.9	3.9	3.9	1	2.6	2.6	2.6	1
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/λ	200　以下	6.1	4.6	5.2	12	1.0	0.9	0.9	12
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等	mg/λ	300　以下	22	22	22	1	12	12	12	1
40	蒸発残留物	mg/λ	500　以下	71	61	67	4	57	37	47	4
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.02　以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/λ	0.005　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
46	有機物（TOC）	mg/λ	3　以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
47	pH値（電極）	―	5.8～8.6	8.2	7.8	8.0	12	8.2	7.9	8.1	12
48	味	―	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	―	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	5　以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
51	濁度	度	2　以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

平成29年度　浄水水質分析結果

※吉田深井戸は揚水ポンプ故障により、1月～3月は測定不能

No.	検査項目		基準								
	採水地点			⑪ 松塩用水 (片丘支所)				⑫ 吉田深井戸 (吉田深井戸)			
		単位		最大値	最小値	平均値	回数	最大値	最小値	平均値	回数
	気　　温	℃		23.0	-2.0	12.8	12	24.0	2.0	16.7	9
	水　　温	℃		25.0	4.0	14.5	12	14.0	13.0	13.4	9
1	一般細菌	個/mλ	100　　以下	3	0	1	12	4	0	1	9
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	9
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.003　以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	mg/λ	0.0005　以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
7	ﾋ素及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
9	亜硝酸態窒素	mg/λ	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	9
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/λ	10　以下	0.29	0.19	0.23	4	6.50	5.10	5.81	9
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/λ	0.8　以下	<0.05	<0.05	<0.05	1	<0.05	<0.05	<0.05	1
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1
14	四塩化炭素	mg/λ	0.002　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
16	ｼｽ-1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.04　以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.02　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.0003	0.0003	0.0003	1
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
21	塩素酸	mg/λ	0.6　以下	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	3
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.02　以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	3
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/λ	0.06　以下	0.0081	0.0014	0.0044	4	0.0002	0.0001	0.0001	3
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	3
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	0.0002	0.0002	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
26	臭素酸	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	0.0099	0.0023	0.0057	4	0.0002	0.0001	0.0001	3
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	3
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.03　以下	0.0016	0.0007	0.0011	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/λ	0.09　以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/λ	0.08　以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	3
32	亜鉛及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.2　以下	0.05	0.01	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	3
34	鉄及びその化合物	mg/λ	0.3　以下	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	3
35	銅及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/λ	200　以下	3.3	3.3	3.3	1	7.8	7.8	7.8	1
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/λ	200　以下	6.8	3.0	4.3	12	10.0	8.4	9.4	9
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等	mg/λ	300　以下	36	36	36	1	70	70	70	1
40	蒸発残留物	mg/λ	500　以下	55	39	49	4	140	110	123	3
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.02　以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	3
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/λ	0.005　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
46	有機物（TOC）	mg/λ	3　以下	0.4	0.2	0.3	12	0.2	0.1	0.2	9
47	pH値（電極）	－	5.8～8.6	7.8	7.5	7.6	12	6.7	6.4	6.6	9
48	味	－	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	9
49	臭気	－	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	9
50	色度	度	5　以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	9
51	濁度	度	2　以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	9

平成29年度　浄水水質分析結果

※吉田深井戸は揚水ポンプ故障により、1月～3月は測定不能

No.	検査項目		基準								
	採水地点			⑬ 楢川配水池 (奈良井峠配水池前)				⑭ 楢川配水池 (奈良井消防屯所前)			
		単位		最大値	最小値	平均値	回数	最大値	最小値	平均値	回数
	気　　温	℃		22.0	-4.5	9.3	12	23.0	-4.0	9.9	12
	水　　温	℃		19.0	3.0	10.8	12	19.0	2.0	9.9	12
1	一般細菌	個/mλ	100　以下	5	0	1	12	2	0	1	12
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.003　以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	mg/λ	0.0005　以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ﾋ素及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
9	亜硝酸態窒素	mg/λ	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/λ	10　以下	0.29	0.17	0.23	4	0.29	0.16	0.24	4
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/λ	0.8　以下	<0.05	<0.05	<0.05	1	<0.05	<0.05	<0.05	1
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1
14	四塩化炭素	mg/λ	0.002　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
16	ｼｽ-1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.04　以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.02　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
21	塩素酸	mg/λ	0.6　以下	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.02　以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/λ	0.06　以下	0.0066	0.0019	0.0039	4	0.0061	0.0015	0.0031	4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
26	臭素酸	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	0.0075	0.0023	0.0046	4	0.0069	0.0019	0.0036	4
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.03　以下	0.0009	0.0004	0.0007	4	0.0008	0.0004	0.0006	4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/λ	0.09　以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/λ	0.08　以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.2　以下	0.03	<0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/λ	0.3　以下	0.11	<0.03	0	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/λ	200　以下	2.0	2.0	2.0	1	1.9	1.9	1.9	1
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/λ	200　以下	1.2	1.0	1.1	12	1.2	1.0	1.1	12
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等	mg/λ	300　以下	31	31	31	1	29	29	29	1
40	蒸発残留物	mg/λ	500　以下	63	33	50	4	65	33	49	4
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.02　以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/λ	0.005　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
46	有機物（TOC）	mg/λ	3　以下	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.2	12
47	pH値（電極）	―	5.8～8.6	7.6	7.3	7.5	12	7.6	7.2	7.4	12
48	味	―	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	―	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	5　以下	1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
51	濁度	度	2　以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

平成29年度　浄水水質分析結果

※吉田深井戸は揚水ポンプ故障により、1月～3月は測定不能

No.	検査項目		基準								
	採水地点			⑮ 楢川配水池 (奈良井16区集会所)				⑯ 平沢配水池 (贄川公民館)			
		単位		最大値	最小値	平均値	回数	最大値	最小値	平均値	回数
	気　　温	℃		25.0	-5.5	9.4	12	26.0	-3.0	10.5	12
	水　　温	℃		20.5	1.0	10.3	12	21.0	2.0	11.5	12
1	一般細菌	個/mλ	100　以下	2	0	1	12	2	0	1	12
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.003　以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	mg/λ	0.0005　以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ﾋ素及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
9	亜硝酸態窒素	mg/λ	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/λ	10　以下	0.24	0.12	0.20	4	0.29	0.17	0.24	4
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/λ	0.8　以下	<0.05	<0.05	<0.05	1	<0.05	<0.05	<0.05	1
13	ｼｱﾝ素及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1
14	四塩化炭素	mg/λ	0.002　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
16	ｼｽ-1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.04　以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.02　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
21	塩素酸	mg/λ	0.6　以下	0.11	<0.05	0.06	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.02　以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/λ	0.06　以下	0.0088	0.0015	0.0054	4	0.0066	0.0018	0.0038	4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
26	臭素酸	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	0.0100	0.0020	0.0063	4	0.0076	0.0022	0.0046	4
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.03　以下	0.0012	0.0005	0.0009	4	0.0010	0.0004	0.0007	4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/λ	0.09　以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/λ	0.08　以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/λ	1　以下	0.03	0.03	0.03	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.2　以下	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/λ	0.3　以下	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/λ	200　以下	2.1	2.1	2.1	1	2.0	2.0	2.0	1
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/λ	200　以下	1.3	1.1	1.2	12	1.2	1.0	1.1	12
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等	mg/λ	300　以下	33	33	33	1	30	30	30	1
40	蒸発残留物	mg/λ	500　以下	55	41	48	4	62	30	48	4
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.02　以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/λ	0.005　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
46	有機物（TOC）	mg/λ	3　以下	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
47	pH値（電極）	―	5.8～8.6	7.5	7.3	7.4	12	7.5	7.3	7.4	12
48	味	―	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	―	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	5　以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
51	濁度	度	2　以下	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

平成29年度　浄水水質分析結果

※吉田深井戸は揚水ポンプ故障により、1月～3月は測定不能

No.	検査項目		基準				
	採水地点			市内15箇所 (※吉田深井戸は非常用水源であり、現在給水しておりません)			
		単位		最大値	最小値	平均値	回数
	気　　温	℃		27.0	-5.5	11.8	12
	水　　温	℃		25.0	1.0	11.8	12
1	一般細菌	個/mλ	100　以下	11	0	1	12
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.003　以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	mg/λ	0.0005　以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ﾋ素及びその化合物	mg/λ	0.01　以下	0.005	<0.001	<0.001	4
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1
9	亜硝酸態窒素	mg/λ	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/λ	10　以下	0.70	0.11	0.34	4
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/λ	0.8　以下	<0.05	<0.05	<0.05	1
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1
14	四塩化炭素	mg/λ	0.002　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/λ	0.05　以下	<0.005	<0.005	<0.005	1
16	ｼｽ-1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.04　以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.02　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/λ	0.01　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
21	塩素酸	mg/λ	0.6　以下	0.11	<0.05	<0.05	4
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.02　以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/λ	0.06　以下	0.0120	<0.0001	0.0027	4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.04　以下	0.004	<0.004	<0.004	4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	0.0018	<0.0001	0.0002	4
26	臭素酸	mg/λ	0.01　以下	0.001	<0.001	<0.001	4
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.1　以下	0.0140	<0.0001	0.0038	4
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/λ	0.03　以下	0.0016	<0.0001	0.0006	4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/λ	0.09　以下	0.0016	<0.0001	0.0002	4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/λ	0.08　以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/λ	1　以下	0.03	<0.01	<0.01	1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/λ	0.2　以下	0.06	<0.01	0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/λ	0.3　以下	0.1100	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/λ	1　以下	<0.01	<0.01	<0.01	1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/λ	200　以下	6.5	1.9	3.3	1
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/λ	0.05　以下	0.005	<0.005	<0.005	1
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/λ	200　以下	8.4	0.9	2.5	12
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等	mg/λ	300　以下	47	12	30	1
40	蒸発残留物	mg/λ	500　以下	110	26	59	4
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/λ	0.00001　以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/λ	0.02　以下	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/λ	0.005　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
46	有機物（TOC）	mg/λ	3　以下	0.4	<0.1	0.2	12
47	pH値（電極）	―	5.8～8.6	8.2	7.2	7.7	12
48	味	―	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	―	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	5　以下	2.2	<0.1	<0.1	12
51	濁度	度	2　以下	0.3	<0.1	<0.1	12