

参加表明以外に関する質問及び回答

塩尻市市民交流センター自立・分散型エネルギー設備等導入工事 公募型プロポーザル

No	資料名及び ページ数	質問内容	回 答
1	金抜内訳書 E-35	屋上緑化撤去工事の土砂撤去について、緑化システムマット(細かいスポンジ製)だった場合、植栽の土と併せて産廃扱いと考えて宜しいでしょうか。	よいです。
2		上記について、土だった場合、塩尻市の土捨て場はどちらになるかご指示下さい。	再利用できる場合は、民間事業所への搬入を想定しています。
3	A-16, E-38	建築詳細図の架台基礎と、電気基礎詳細図の蓄電システム盤基礎は同一の物と考えて宜しいでしょうか。また、同一の場合、それぞれ基礎図面が異なりますが、建築詳細図を正として宜しいでしょうか。	建築詳細図 A-16 を正とします。
4	既 A-222・223・ 227 他	天井(床・壁等)撤去部の復旧について、既存取合いと色合い等若干異なってしまいますが、テープ分けした上での復旧と考えて宜しいでしょうか。	よいです。
5	金抜内訳書 M-37・38	床置き型空調機器の床撤去復旧が建築図に表記されていません。範囲等ご指示下さい。	既 A-042～044 平面図(解体指示図)及び既 A-222, -223, -227 天井伏図(解体指示図)を参照してください。
6			
7			
8			
9			
10			